

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00825/22

Серия **RU** № **0368707**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение 1, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "СИНТЕЗ-КОЛОРИ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 344103, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Пескова, дом 1/2/169А/3, литер "БЕ" этаж 2, офис 15. Основной государственный регистрационный номер 1196196015410. Телефон: +78005003204. Адрес электронной почты: pnskolor@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "СИНТЕЗ-КОЛОРИ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 344103, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Пескова, дом 1/2/169А/3, литер "БЕ" этаж 2, офис 15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344091, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Пескова, дом 1, литер "БГ", помещение №№ 2,3, этаж 1

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: комбинированная огнезащитная система «TEXDOS СпецПроект КОП», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом №005 «Комбинированная огнезащитная система «TEXDOS СпецПроект КОП» в составе: - теплоизоляционный не вспучивающийся состав «TEXDOS СпецПроект ГИПВ» (ТУ 23.99.19-028-81099291-2019) толщиной сухого слоя 2,5 мм и расходом 3,2 кг/м² (без учета технологических потерь) - огнезащитный состав «TEXDOS СпецПроект ОЗКА-1» (ТУ 20.30.11-031-81099291-2019) толщиной сухого слоя 1,5 мм и расходом 2,1 кг/м² (без учета технологических потерь) - грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 0,05 мм. Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом №005 «Комбинированная огнезащитная система «TEXDOS СпецПроект КОП»

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-081 (02-20) от 25.02.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90), акта анализа состояния производства № 04-ОС/20-01/22 от 21.01.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Средство огнезащиты при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 (ГОСТ 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм, время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 минут (обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности); Условия хранения: по ГОСТ 9980.5 при температуре от минус 60°C до плюс 60°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. Срок службы покрытия – не менее 25 лет при соблюдении условий эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

25.02.2022

ПО

24.02.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(ф.и.о.)

Цириков Алексей Владимирович
(ф.и.о.)